

Chełm, dnia 08.07.2022r.

08-07-2022

nr dziennika 1040.22 JK
ilość załączników
podpis
nr sprawy

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn. zm.), art. 78 ust.1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Siedliszcze z dnia 24.06.2022r. znak: GT.6220.2.(2).2022 w sprawie wyrażenia opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 5MW na działce ozn. nr 75/12 oraz 75/13 w obrębie ewidencyjnym Kulik, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo" wraz z dostanym dn. 04.07.2022r. uzupełnieniem Karty Informacyjnej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie

stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 5MW na działce ozn. nr 75/12 oraz 75/13 w obrębie ewidencyjnym Kulik, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie",

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej (Kulik 2), na działkach o nr ewid. 75/12 oraz 75/13 w obrębie ewidencyjnym Kulik, gmina Siedliszcze o łącznej mocy nieprzekraczającej 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą. Powierzchnia ogrodzona terenu inwestycji będzie wynosiła maksymalnie ok. 5,91ha. Panele fotowoltaiczne zbudowane z połączonych ze sobą równolegle do max. 9 000 szt. paneli, przekształcających energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną, zostaną zamontowane i ustawione na aluminiowych bądź stalowych stelażach montowanych z pomocą kotew wbijanych kafarem w ziemię. Ilość paneli zależna będzie m.in. od ich jakości oraz sprawności. Panele będą połączone z falownikami (inwerterami max. 19 szt.), które będą zamieniać prąd stały z wyjścia paneli fotowoltaicznych na prąd przemienny i łączyć stoły fotowoltaiczne ze stacją transformatorową. Zostanie użyty transformator olejowy wyposażony w szczelną misę, która w przypadku awarii będzie mogła pomieścić 100% zawartości oleju. Przewiduje się zastosowanie 1 szt. transformatorowej stacji kontenerowej. Wyprowadzeniem mocy z terenu elektrowni słonecznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego będzie linia SN. Stacja kontenerowa będzie połączona ze słupem SN przy pomocy linii kablowej SN. W decyzji wydanej przez operatora systemu elektroenergetycznego (w warunkach przyłączeniowych) wskazane będzie miejsce wpięcia elektrowni do sieci. Proponowane jest podłączenie do stacji 30/15 kV Cyców. W trakcie realizacji inwestycji będzie wyznaczone miejsce na odpady i miejsca postojowe. Odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji będą przekazywane firmom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Teren ogrodzony będzie stalową siatką z słupami. Planuje się zastosowanie zdalnego monitoringu inwestycji. Panele będą samoczyszczące, lecz w uzasadnionych przypadkach będą myte przy użyciu miękkiej szczotki z wykorzystaniem wody destylowanej bez użycia detergentów i środków czystości. Na działce inwestycyjnej występują grunty klas: RV, RIVa, RIVb, PsV i N. Najbliższa zabudowa mieszkalna inwestycji znajduje się na działce nr 107 oraz 75/13 w odległości ok. 50 m od granicy terenu inwestycyjnej.

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia – na części działki nr 75/12 planowana jest inwestycja o analogicznym charakterze. W związku z tym, iż obszar oddziaływania przedsięwzięcia ogranicza się do obszaru jego realizacji, nie występuje zagrożenie kumulacji negatywnych oddziaływań na środowisko.

Przedsięwzięcie usytuowane jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP-407 Niecka Lubelska (Chełm-Zamość). Inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi Natura 2000, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55). Najbliżej położonym obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000 jest Dobromyśl PLH060033 oddalony o ok 1,3km. Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu oddalony jest o ok 0,1km.

Biorąc pod uwagę szczególne kryteria zawarte w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2018r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) oraz informacje przedstawione w Karcie Informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej 21.06.2022r. przez Orestę Khliana i w dostanym w dniu 04.07.2022r. uzupełnieniu Karty Informacyjnej, uznano, że ze względu na przyjętą technologię prowadzenia robót budowlanych nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań, wobec czego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie jest wymagane.

Biorąc powyższe pod uwagę niniejsza opinia jest uzasadniona.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie
Elżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Siedliszcze, ul. Szpitalna 15A, 22-130 Siedliszcze
2. a/a