

OT13.410/46518/MH/ 2023

Lublin, 20.07.2023

Gmina Siedliszcze  
Ul. Szpitalna 15A  
22-130 Siedliszcze

Dotyczy : wstępnej akceptacji dla dźwigu osobowego w miejscowości Siedliszcze ul. Aleksandra Bałasza 1

Opowiadając na pismo złożone przez pełnomocnika firmę Artmed Sp. z o.o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 18/3, z dnia 12 lipca 2023r. Urząd Dozoru Technicznego uprzejmie informuje, że zgodnie z treścią § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstępnie akceptuje zastosowanie innych odpowiednich środków pozwalających na uniknięcie ryzyka zgniecenia osób znajdujących się w szybie poza kabiną dźwigu, gdy kabina znajduje się w jednym z położań krańcowych.

Urząd Dozoru Technicznego wydając wstępną akceptację na zainstalowanie dźwigu osobowego elektrycznego o napędzie ciernym o udźwigu 630 kg w budynku lokalizowanym w miejscowości Siedliszcze ul. Aleksandra Bałasza 1, który nie spełnia wymagań norm PN-EN 81-20 dotyczących stref bezpieczeństwa informuje, że zastosowane przez instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, powinny odpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub innym równoważnym rozwiązaniom technicznym.

Weryfikacja rozwiązań technicznych pozwalających na uniknięcie ww. ryzyka będzie przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności dźwigu zgodnie wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopię niniejszego dokumentu należy:

1. przekazać instalatorowi przeprowadzającemu ocenę zgodności dźwigu,
2. dołączyć do dokumentacji dźwigu składanej do organu właściwej jednostki dozoru technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

Otrzymują:

- a/a

- adresat

Z poważaniem