

Protokół odbioru części budowlanej

Dnia 22.08.2023

Niżej podpisany Inspektor Nadzoru:

Grzegorz Kocot
(Czytelny podpis)

Legitymujący się uprawnieniami numer:

LUB/0158/WBkb/16
(wpisać numer uprawnień budowlanych)

Dokonał odbioru części budowlanej dźwigu o numerze fabrycznym:

WTL-2023-049

Stwierdza co następuje:

1. Szyb został wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami technicznymi ogłoszonymi Rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 12 Kwietnia 2002r. (Dz.U.Nr.75 z dn. 15.06.2002 r.), jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Konstrukcja szybu spełnia warunki wytrzymałości dla obciążeń podanych w rysunku zestawieniowym dźwigu o numerze fabrycznym WTL-2023-049
3. Powierzchnie ścian szybu są bez uskoków, pionowe, prostopadłe do siebie. Odchylenie od pionu tylko na zewnątrz szybu dla ścian z drzwiami przystankowymi wynosi 10 mm, dla pozostałych ścian 20 mm, co spełnia wymogi normy PN-EN 81-20, dla danego rodzaju dźwigu.
4. Szyb ma wymiary:

Wysokość nadszybia: 4100 mm

Głębokość podszybia: 640 mm

5. Wentylacja szybu: Grawitacyjna
6. Uwagi:

.....
.....
.....

Inspektor Nadzoru:

INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO
mgr inż. Grzegorz Kocot
Upr. bud. LUB.0158/WBkb.16