

Siedliszcze, 27 stycznia 2020 r.

GT.7021.4.12.2020

Warunki lokalizacji sieci wodociągowej

W związku z projektem przebiegu sieci wodociągowej w m. Siedliszcze, gm. Siedliszcze podaje warunki:

1. Projektowana sieć wodociągowa powinna połączyć istniejącą sieć na działce nr 1266 oraz na działce nr 2210. Przejście z siecią zaprojektować wzdłuż drogi gminnej.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy użyć rur PE100 SDR17 DN/OD90 mm.
3. Na załamaniach ≥ 45 stopni oraz na odgałęzieniu do hydrantu stosować bloki oporowe z betonu B10.
4. Sieć wodociągową należy uzbroić w hydranty p.poż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscach włączenia wynosi 3,0 bara.
5. Wyrażam jednocześnie zgodę na lokalizację sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających jeśli zajdzie taka konieczność.
6. W projekcie budowlanym należy zawrzeć klauzulę, że wszystkie materiały do budowy wodociągu i do płukania sieci muszą posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i atesty do kontaktu z wodą pitną.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza

Tomasz Szczepaniak
Sekretarz Gminy

