

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

Siedliszcze, 27 czerwca 2025 r.

GT.272.7.2025

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania**
„Budowa drogi gminnej dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Chojeniec”

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytanie i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać gr. 5 cm z mieszanki AC 16W. 2

Odpowiedź nr 1.

Tak. Warstwa wiążąca z mieszanki o uziarnieniu do 16mm o grubości 5 cm.

Pytanie nr 2.

Prosimy o dołączenie przekrojów poprzecznych oraz tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź nr 2.

Załączono tabelę robót ziemnych dla części kwalifikowanej.

Roboty dla części niekwalifikowanej obliczono z średniej powierzchni i głębokości konstrukcji.

Dołączono rysunek - przekroje poprzeczne.

Burmistrz Siedliszcza