

Gmina Siedliszcze
ul. Szpitalna 15A
22-130 Siedliszcze

Siedliszcze, 4 marca 2025 r.

GT.272.2.2025

**Odpowiedź na pytania dotyczące
ogłoszonego postępowania
„Budowa żłóbka w Siedliszczu”**

Gmina Siedliszcze, jako Zamawiający w związku z zapytaniem o wyjaśnienie zapisów dokumentacji prowadzonego postępowania przedstawia złożone pytanie i udziela odpowiedzi dotyczącej zamówienia:

Pytanie nr 1.

Stolarka PCV ma być wyposażona w szyby ze szprosem wewnątrzszybowym - wyklucza to osiągnięcie parametrów termicznych poniżej 0,9 W/m²K dla okna.

Odpowiedź nr 1.

Inwestor dopuszcza zastosowanie szprosów okiennych naklejanych od wewnętrznej strony okna.

Pytanie nr 2.

Pozycja DZ5 w zestawieniu stolarki widnieje jako okno RU+RU, w opisie poniżej jako drzwi ze współczynnikiem przenikania poniżej 1,3 W/m²K (podobnie jak w opisie ale tam współczynnik wynosi poniżej 0,9 jak dla okna). Poproszę o określenie co to tak właściwie ma być, okno czy drzwi

Odpowiedź nr 2.

Drzwi DZ5, należy traktować jako drzwi balkonowe o współczynniku 0,90 W/m²K.

Burmistrz Siedliszcza