



Rodzaj nawierzchni	PAS DROGOWY	ZIELEŃ		KOSTKA BRUKOWA		ZIELEŃ		KOSTKA BRUKOWA	ZIELEŃ
Rzędna terenu [m n.p.m.]	181,23	181,20	179,70	178,00	179,60	179,55	179,50	179,50	179,25
Rzędna dna przewodu [m n.p.m.]	179,43	179,40	178,10	178,00	177,95	177,95	177,85	177,83	177,65
Zagłębienie [m]	1,80	1,80	1,60	1,60	1,60	1,60	1,65	1,67	1,60
Średnica, materiał	Spadek	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	PE-HD 100 SDR 17 PN 10 ϕ 40x2,4	
Odległość [m]	0,00	0,80	18,80 m	11,50 m	8,90 m	10,70 m	2,40 m	14,20 m	67,30
				$i=6,7\%$	$i=0,6\%$	$i=1,0\%$	$i=0,8\%$	$i=1,25\%$	

KT

72

23

72

LM Z1

WZ

Buro Usług Projektowych Bożena Kończyńska, 22-100 Chelm, ul. Polaniecka 12/20				
Opis:	Budowa infrastruktury rekreacyjnej - zagospodarowanie terenu parku na dz. nr 712 w Siedliszczu			
Adres obiektu:	dz. nr ewid. 482, 710, 712 obręb 060311_4,0036 Siedliszcze jedn. ewid. 060311_4 Siedliszcze miasto	Data: 04.2025 r.	SKALA: 1:500 1:100	
Inwestor:	Stowarzyszenie Siedliskie Towarzystwo Regionalne 22-130 Siedliszcze ul. Aleksandra Białasza 10	Rys nr: S-1		
Rysunek:	przyłącze wodociągowe - profil podłużny			
Projektant	imie i nazwisko mgr inż. Monika Warchał	specjalność sanitarna	nr uprawnień LUB0103/POOS/10	podpis

teren istniejący	_____
taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna	- - - - -

- UWAGA:**
1. Rzędna istniejącego przewodu instalacji wodociągowej w miejscu włączenia ustalono orientacyjnie.
 2. Zasadę oznakować tabliczką informacyjną umieszczoną na słupku betonowym lub stałym elemencie budowlanym.
 3. Pod zasuwę należy wykonać blok oporowy z betonu klasy B15 w celu stabilizacji armatury.
 4. Taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wplotoną wkładką metalową należy ułożyć na głębokości 0,30 m ponad przewodem wodociągowym.

PRZYŁĄCZE WODCIĄGOWE PROFIL PODŁUŻNY