

Warunki techniczne
wykonania przyłącza wody do działki nr 712
w obr. geod. Siedliszcze, gm. Siedliszcze
(zachowując ważność przez 2 lata od dnia dzisiejszego)

Przyłącze wodociągowe:

1. Przyłącze wodociągowe na działce nr 712 do projektowanego zagospodarowania rekreacyjnego (toaleta publiczna, tężnia) zaprojektować i wykonać rurą PE Ø minimum 40 włączając się do sieci PCV Ø 110 na działce nr 482 stanowiącej pas drogi powiatowej.
2. Zachować minimalne odległości od innych instalacji: 1,5 m od przyłączy kanalizacyjnych, 0,8 m od ziemnych kabli energetycznych oraz 0,5m od kabli telekomunikacyjnych. Posadowienie przyłącza min. 1,8 m poniżej poziomu terenu.
3. Przyłącze wykonać na warstwie 20 cm podsypki piaskowej i przykryć je taką samą warstwą.
4. Na przyłączy wykonać zasuwę wodociągową wraz z obudową klucza i skrzynką klucza z obudową betonową. Obudowa klucza musi być zabezpieczona przed zniszczeniem.
5. Wykonane przyłącze poddać próbie szczelności, płukaniu i dezynfekcji odpowiednimi środkami.
6. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (antyskażeniowy zawór zwrotny).
7. Po wykonaniu instalacji i podłączeniu do gminnej sieci wodociągowej należy wykonać próbę ciśnieniową instalacji. W przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego ciśnienia dla urządzeń, które będą zainstalowane w budynku toalety należy zamontować urządzenia techniczne stabilizujące ciśnienie do odpowiedniego poziomu.
8. Materiały użyte do wykonania przyłącza muszą posiadać odpowiednie aprobaty technicznej i atesty do kontaktu z wodą pitną.
9. Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 t.j.) zgodnie z działem IV. Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej oraz Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa.

Przyłącze kanalizacyjne:

Ze względu na brak technicznej możliwości wykonania przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do gminnej sieci kanalizacyjnej należy zaprojektować i wykonać szczelny zbiornik na nieczystości o pojemności do 10m³

Z up. BURMISTRZA
inż. Tomasz Dyszewski
Zastępca Kierownika
Wydziału Infrastruktury